

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לכריכות שחיה), התשנ"ד-1994¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות

אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

(תיקון התשע"ט)

1. בתקנות אלה -

"בריכה" - בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחיה או לנופש מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין, שהיא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013;

"הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התש"ל-1970, שניתנו לענין תקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970, באישור שר הפנים, שעותק מהן מופקד בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות;

"זמן מחזור המים" - הזמן הדרוש לסינון מי הבריכה בנפח השווה לקיבולת הבריכה;

"חיטוי" - תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים;

"כלור חופשי נותר" ו"ברום חופשי נותר" - כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי הבריכה שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"כלור כללי" - הכמות הכוללת של כלור חופשי נותר וכלור קשור;

"כלור קשור" - כמות הכלור הקשורה עם אמוניה וחומרים חנקניים אחרים כתרכובות כלור-אמוניה;

"מים רדודים" - מים בעומק פחות ממטר וחצי;

"מעבדה מוכרת" - מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974;

"פוטנציאל חימצון-חיזור" - redox) oxydation reduction potential), ביטוי השמלי לעצמת תגובת חימצון-חיזור של המים במערכת;

"הספר" - הספר, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992, Washington, APHA, מהדורה 18, או כל מהדורה אחרת שתחליף אותה, אשר הופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים;

1. ק"ת 5612, התשנ"ד (5.7.1994), עמ' 1144.
תיקונים: ק"ת 5761, התשנ"ו (13.6.1996), עמ' 1014;
ק"ת 6707, התשס"ח (1.9.2008), עמ' 1356;
ק"ת 8130, התשע"ט (26.12.2018), עמ' 1584.

"תעלת גלישה" – תעלה בקצה העליון של הפנות הבריכה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים בבריכה ועודפי מי הבריכה הגולשים לתוכה.

פרק ב': רשיון

2. (א) לא יאושר לאדם רשיון לבריכה ולא ינהל אותה אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת רעתו של המנהל.

(ב) המנהל רשאי לאשר חריגה מתקנות אלה לבריכה פתוחה לציבור מוגדר ומוגבל במספר, או לבריכה המיועדת למטרה מיוחדת (להלן – בריכה מיוחדת), ובתנאים שיקבע.

(ג) בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא בחצריה מפעיל, בעל אישור מאת המנהל שעמדה בהצלחה בבחינות לענין ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותים (להלן – מפעיל); המנהל יקיים, מזמן לזמן, בחינות לענין תקנה זו.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ג), בעל הבריכה רשאי להפעיל את הבריכה אף אם אין בחצריה מפעיל, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) בעל הבריכה מינה מפעיל לבריכה; שם המפעיל, כתובתו ואמצעי קשר שבו ניתן להשיגו בכל עת שהבריכה פתוחה, יישמרו בבריכה וכן יציגו בשלט שיוצב בבריכה שם המפעיל ואמצעי קשר שבו ניתן להשיגו;

(2) בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים, בעל הבריכה יעשה כל שניתן כדי לוודא כי מפעיל הבריכה יהיה זמין כך שיוכל להגיע לבריכה בתוך 30 דקות מעת שקראו לו;

(3) בעל הבריכה ידווח מיד למפעיל, בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים בתקנה 7 ובלי לגרוע מחובות בעל הבריכה לפי התקנה כאמור;

(4) נוסף על האמור בתקנה 8(ב), ספיקה, עכירות מי הבריכה, פוטנציאל חימצון-חיזור, ריכוז כלור במים וההגבה (pH), של מי הבריכה יימדדו באמצעות מכשירי ניטור רציף; המדידות יישמרו באוגר נתונים לתקופה של חצי שנה לפחות;

(5) חריגה באחד או יותר מהערכים כמפורט בתקנה 5(ב) ובתקנה 6(ב) עד (ה), תשודר ישירות למכשיר הנייד של המפעיל.

3. (א) לבקשה לקבלת רשיון לבריכה יצורפו התכניות שהוגשו עם הבקשה לקבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ותכניות נוספות שיקלו:

(1) תרשים סביבת הבריכה ביחס לרחובות הסמוכים ויהיו המבנים השכנים הקיימים והמתוכננים לפי תכנית בנין עיר;

(2) תרשים המגרש בציון דרכי הגישה החיצוניות לרכב, מדרגות, שטחים מרוצפים, שטחי גינון ונטיעות, סככות צל, ברזיות, מיקום מכלי אשפה, גדרות, מקלחות חיצוניות, שיפועים וסדרי ניקוז של שטחי הגינון והשטחים המרוצפים;

(3) תכנית הבריכה בציון סוגי הציפוי וצבעו בכל חלקי הבריכה;

תנאים כלליים
לאישור רשיון
(תיקון התשע"ט)

צירוף נספחים

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

- (4) פרטים של המיתקנים שבשטחי הבריכה;
 - (5) צנרות וקבועות תברואה שבשטחי הבריכה;
 - (6) תכניות תנוחה וחתכים של המכנים שבשטחי הבריכה, עם סימון ציפויי הקירות וגובהם בחררי השירות;
 - (7) מיקום וסוג כל ציוד המיועד להפעלת הבריכה או לשימוש המבקרים.
- (ב) קנה המידה של התרשימים והתכניות יהיה –
- (1) בתרשים סביבה כאמור בתקנת משנה(א)(1) – 1:2500
 - (2) בתרשים המגרש כאמור בתקנת משנה (א)(2) – 1:250
 - (3) בתכניות הבניה כאמור בתקנת משנה (א)(3) ו־(5) עד (7) – 1:100
- (ג) במקרים מסוימים רשאי המנהל לדרוש כי התרשימים, חלקם או כולם, יהיו בקני מידה אחרים.

פרק ג': המים ומערכות הסינון והחיטוי

4. (א) המים המוזרמים לבריכה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות העם (איכותם: התברואת של מי שתיה), התשל"ד-1974, אך רשאי המנהל להתיר הזרמת מיים או מים מלוחים שאיכותם המיקרוביאלית כאיכות מי שתיה, ובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכה בלבד.
- (ב) כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת.
5. (א) איכותם המיקרוביאלית של מי הבריכה תהיה כמפורט להלן:
- (1) במים הדרודים של הבריכה לא יימצאו –
 - (א) יותר מ־10 חיידקי קוליפורם כלליים ב־100 מ"ל מים;
 - (ב) יותר מ־2 חיידקים מקבוצת *Staphylococcus aureus* ב־100 מ"ל מים, בשתי בדיקות רצופות;
 - (ג) חיידקי *Pseudomonas aeruginosa* ב־100 מ"ל מים;
 - (2) לא יימצאו במי הבריכה חיידקים פתוגניים אחרים.
- (ב) איכותם הכימית והפיזיקלית של מי הבריכה תהיה בכל עת הרחצה במי הבריכה כמפורט להלן:
- (1) הגבה (pH) תהיה בין 7.2 ל־7.6;
 - (2) העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ־0.6 יחידות עכירות (nephelometric threshold units);
 - (3) פוטנציאל החימצון־חיזור יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה;
 - (4) ריכוז החומצה הציאנורית, בכריכה שמשמשים בה כחומצה לייצוב הכלור, יהיה בין 30 ל־50 מיליגרם לליטר (להלן – מג"ל);

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי התצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

- (5) מידת החום של המים בבריכה, בעומק של 30 סנטימטרים מתחת לפני המים, לא תעלה על 30 מעלות צלסיוס אלא אם כן אישר המנהל טמפרטורה אחרת.
- (ג) בעל בריכה יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות המים לדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) ו-(ב), במעבדה מוכרת, בשיטות שנקבעו בספר, לפחות פעם בחודש, ובחודשים יולי ואוגוסט פעמיים בחודש; המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבדיכה שהתנאים בה מחייבים זאת לדעתו.
- (ד) דיגום מי הבריכה לצורך בדיקתם ייעשה, בין השעות 10:00 עד 16:00, בידים אדם שעבר הדרכה שאישר המנהל לדוגמי מי בריכה, ואשר השתתף בהשתלמויות תקופתיות במתכונת שאישר המנהל אחת לחמש שנים לפחות.
- (ה) בעל הבריכה יעביר למנהל את תוצאות הבדיקות תוך שבוע מיום ביצוען.
- (ו) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה מוכרת, לגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהום, חיידקים פתוגניים או חומרים אחרים המזיקים לבריאות.
- (ז) נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל הבריכה, בדרך שיגרה או למטרה מיוחדת, לנקוט אמצעים הדרושים למניעת הימצאות החיידקים או החומרים.
- (ח) ראה המנהל שמי הבריכה מסכנים את בריאות המתרחצים, רשאי הוא לדרוש הרקת הבריכה מהמים או מניעת הרחצה בבדיכה, עד החזרת איכות המים לדרישת תקנות אלה.

חיטוי המים

6. (א) מי הבריכה יחוטאו ברציפות בכלור, בברום או בחומר אחר שאישר המנהל.
- (ב) ריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב, יהיה בין 0.8 ל-2.0 מג"ל.
- (ג) במי בריכה המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות איווציאנורט מוכלרות לייצוב הכלור החופשי הנותר, יהיה ריכוז החומצה הציאנורית כמפורט בתקנה 5(ב) והריכוז המזערי של כלור חופשי נותר במים יהיה 2.5 מג"ל.
- (ד) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בברום, יהיה ריכוז הברום החופשי הנותר, בין 1.0 מג"ל ל-2.0 מג"ל.
- (ה) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בחומר או בתהליך שאינו מבוסס על כלור, תהיה עצמת החיטוי שוות ערך לערכים המפורטים בתקנת משנה (ב).
- (ו) בבדיכה מקורה לא יוסיפו למים חומר לייצוב הכלור; ואולם מותר השימוש בטבליות כלור מוצק המכיל חומצה ציאנורית.

7. נתגלתה בבדיקת מי הבריכה תוצאה חורגת, ימנע בעל הבריכה רחיצה בבדיכה עד שהתוצאה בבדיקה חוזרת תתאים לרמה כמפורט בתקנות 5 או 6, לפי הענין; לענין זה יראו כתוצאה חורגת, חריגה מהרמה המפורטת להלן:

סוגית בריכה

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

- (1) יותר מ-5 חיידקים מקבוצת *Staphylococcus aureus* ב-100 מ"ל מים;
- (2) הגבה (pH) פחות מ-7.0 או יותר מ-7.8;
- (3) עכירות מעל 1.0 יחידות עכירות;
- (4) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 80 מג"ל;
- (5) ריכוז של פחות מ-0.5 מג"ל או יותר מ-3.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבדיקה המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב.

8. בדיקת חומר חיטוי והגבה
(א) בדיקות הריכוז של חומר חיטוי והגבה (pH) של מי הבריכה יבוצעו באופן רצוף במכשירים אוטומטיים; ממצאי הבדיקות ישמשו לויסות החרתת חומר חיטוי וחומר מווסת הגבה; המפעיל יכייל את המכשירים פעם ביום לפחות בעזרת ערכות מתאימות, כאמור בתקנה 9.

(ב) עכירות מי הבריכה, ריכוז כלור במים וההגבה (pH) שלהם ייבדקו בשעת פתיחת הבריכה למבקרים וכל שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה, ויירשמו ביומן.
(ג) בבדיקה שבה משתמשים בחומצה ציאנורית, ייבדק ריכוזה פעם בשבוע לפחות ויירשם ביומן.

(ד) המנהל רשאי לדרוש רישום רצוף של תוצאות הבדיקות המפורטות בתקנת משנה (א) בבדיקה שקיימת בה סיבה לכך.

(ה) בעל הבריכה יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים, את תוצאות הבדיקות שבוצעו על פי תקנה 5(ג) ותקנות משנה (ב) ו-(ג) בציון הגבולות המותרים לכל רכיב שנבדק ותאריך הבדיקה.

9. ערכות לבדיקת מים (א) בחצרי הבריכה יימצאו ערכות מתאימות לבדיקות מים אלה:

- (1) הגבה (pH);
- (2) שארית חומר חיטוי (כלור חופשי נותר או ברום חופשי נותר);
- (3) כלור כללי;
- (4) טמפרטורה;
- (5) פוטנציאל המצוץ-חיזור;
- (6) צלילות המים;
- (7) חומצה ציאנורית (מקום שמשמשים בה);
- (ב) לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים.
- (ג) כל הערכות יכילו במעבדה מוכרת, אחת לשנה לפחות.

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי תוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

- 10. בחצרי הבריכה יימצאו החומרים והציוד הדרושים לכיול אמצעי הבדיקה. ציוד לכיול**
- 11. (א) בבדיקה ינוהל יומן שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות. רישום**
(ב) היום יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון המנהל בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים.
- 12. ציוד החיטוי של בריכה – ציוד החיטוי**
- (1) יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי בספיקה הדרושה;
- (2) יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה (pH) והמנהל רשאי לדרוש התקנת אמצעי רישום (recorder), בבדיקה שקיימת לדעתו סיבה לכך;
- (3) יכלול פיקוד להבטחת תיאום בין מערכות הסינון והחיטוי על ידי חיבורים חשמליים ואבזור הידרולי;
- (4) יכלול אמצעים למניעת חדירה של חומרי חיטוי או כימיקלים למי הבריכה או לצנרת, בעת הפסקת זרימת המים בצנורות המספקים מים לבריכה, לרבות אבזרים לניתוק צנרת הכימיקלים וחומרי החיטוי והפסקת זרימתם למערכת מחזור המים;
- (5) יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון העובדים והציבור;
- (6) יהיה קל לפירוק ולהרכבה לצרכי ניקוי ותחזוקה ויהיה מסוג שאינו מצריך פעולות תחזוקה רבות;
- (7) יותקן במקום בלתי פגיע ויכלול ברזי ניתוק במקומות הדרושים;
- (8) יהיה מותקן כך שבמקרה של כשל, תסולק כל דליפת גז באופן מבוקר;
- (9) לא יאפשר סתימה של הצנרת מחומרים שמצויים בחומר החיטוי או במערכת;
- (10) יהיה עמיד בפני שיתוך הנגרם על ידי כלור גזי, אדי כלור או תמיסת כלור או ברום;
- (11) לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.
- 13. מי הבריכה יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצים או לבריכה ואשר אישר לצורך זה המנהל. חומרים לטיפול במים**

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי התצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

- הוספת חומרים**
14. הוספת חומרים לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת המיחזור כאמור בתקנה 16, תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בבריכה.
- רום המים**
15. רום פני המים בבריכה יהיה ככל עת בגובה תעלת הגלישה.
- מערכת מיחזור**
16. (א) בבריכה יותקן ציוד למיחזור המים (רצירקולציה), לעצירת שערות וחומר גס, לסינון, לחיטוי ולהוספת כימיקלים (בתקנה זו – הציוד).
(ב) הציוד ישמור על איכות מים אחידה בכל חלקי הבריכה בהתאם למפורט בתקנות אלה.
(ג) זמן מיחזור המים המרבי יהיה –
(1) בבריכת פעוטות – שעותיים, ורשאי המנהל להורות שיסוננו תוך שעה אחת;
(2) בבריכת ילדים – ארבע שעות;
(3) בבריכת שחיה כללית – שש שעות;
(4) בבריכה מיוחדת ובבריכה שעומקה הממוצע פחות מ-0.9 מטר – כפי שיוורה המנהל.
(ד) במערכת מיחזור המשותפת למספר בריכות, יחושב זמן מיחזור המים הדרוש, בהתחשב בנפחי המים היחסיים וזמן המיחזור של כל הבריכות.
- ספר הוראות**
17. מפעיל בריכה ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות, בשפה העברית, ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות היצרן.
- מקלחת**
18. (א) בכניסה לשטח המגודר, תותקן מקלחת לשימוש המתרחצים.
(ב) המקלחת תכלול ברז לשטיפת רגליים ורשאי המנהל לדרוש סידורים להפעלה אוטומטית של הברז.
(ג) ניקוז המקלחת יהיה מחובר למערכת הביוב.
- שקתות לשתייה ורחיצת בליים**
19. בשעות שהבריכה פתוחה, יוספקו מי שתיה על ידי שקתות המותקנות בכל חלקי החצרים ביחס של ברז אחד לכל 100 מבקרים; המנהל רשאי לדרוש התקנת שקתות נפרדות להרחת כלי אוכל.
- צל (תיקון התשנ"ו)**
20. בחצר הבריכה יהיה מקום מוצל עבור המבקרים בבריכה; שטח המקום המוצל לא יפחת מ-12 מ"ר כפול מספר המתרחצים המותר באותה בריכה לפי תקנה 26.

21. (א) בחצרי הבריכה יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרים שיתאימו לתנאים אלה:

- (1) המבנים יהיו בנויים מחומרי בניה קשים;
- (2) בקבועות התברואה, מערכת המים ומערכת הביבים ואבזריהם יתקיימו הדרישות המפורטות בהל"ת;

(3) חדרי השירות יכללו את המיתקנים הבאים בכמות כנקוב לצדם לפחות:
(א) חדרי הלבשה – שניים;

(ב) תאי בתי שימוש – 1 לכל 100 גברים ו-1 לכל 50 נשים מבין המבקרים;

(ג) משתנות – 1 לכל 100 גברים מבין המבקרים;

(ד) כיורים – 1 לכל 100 מבקרים;

(ה) מקלחות – 1 לכל 60 מבקרים; המנהל רשאי לאשר הקמת חלק מהמקלחות בשטח הפתוח של חצרי הבריכה.

(ב) לצורך קביעת מספר המיתקנים הנחוצים לענין תקנת משנה (א)(3), יחושב כשווה מספר הנשים והגברים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א)(3), בבריכה של בית מלון, המיועדת לשימוש הלנים בבית המלון בלבד, חדרי השירות המפורטים בתקנה כאמור, יהיו לכל הפחות בכמות שלהלן כנקוב לצדם:

(1) חדרי הלבשה, משתנות ומקלחות – פטור;

(2) כיורים – 1 לכל 100 מבקרים;

(3) תאי בתי שימוש – 1 לכל 100 מבקרים, התאים יחולקו שווה בשווה בין גברים לנשים, ואם מתקבל מספר אי-זוגי של תאים לפי החישוב כאמור, תא אחד ישמש תא שירותים, משותפים לנשים וגברים; בבריכה שמספר המבקרים בה אינו עולה על 50, תא שירותים אחד, משותפים לנשים וגברים.

(ד) אין באמור בתקנה זאת, כדי לגרוע מחובת התקנת תאי בתי שימוש נגישים לפי

כל דין.

פרק ד': תחזוקה ונקיון

22. (א) מי הבריכה, המים המתנקזים מתעלת הגלישה, מי שטיפה של המסננים ושפכים אחרים, יסולקו למערכת ביוב ציבורית באופן שלא יגרמו להצפת הביבים.

(ב) לא יסולקו שפכים מלוחים לרשת הביוב הציבורית אלא באישור בכתב מאת המנהל.

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי התצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

(ג) סילוק השפכים יהיה דרך מרווח אוויר או באמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביבים לבריכה או לצינורות הבריכה.

(ד) שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופן שלא יסבו נזק או מפגע לחצרי הבריכה ולסביבה ובהתאם לאישור המנהל.

(ה) ניצול מי עורפים לשימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שיקבע.

(ו) מי שטיפת המסננים לא יחזרו לבריכה.

23. (א) בחצרי הבריכה יימצאו, בכל עת, הכלים והחומרים הדרושים לתחזוקה ולפעולות ניקוי וחיטוי.

(ב) חצרי הבריכה, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות ויתר המבנים יוחזקו נקיים ותקינים כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים.

24. בחצרי הבריכה יימצא בכל עת ציוד תקין לניקוי תתי-מימי; קרקעית הבריכה תנוקה היטב פעם אחת ביממה לפחות.

פרק ה': המבקרים בבריכה

25. (א) בגדי רחצה ומגבות לא יושאלו למבקרים אלא אם כן כובסו וחוטאו בשיטה (תיקון התשנ"ו) שאישר המנהל.

(ב) מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקיה בצבע בהיר.

26. (א) מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מתרחץ אחד לכל 3 מטרים רבועים של שטח פני המים.

(ב) מספר המתרחצים המרבי לבריכה, בהתאם לחישוב שבתקנת משנה (א), יצוין בשלט כאמור בתוספת השניה.

(ג) לענין תקנות 19 ו-11, מספר המבקרים יחשב כמספר המתרחצים כאמור בתקנת משנה (א) כפול ארבע.

27. לא יורשה אדם להכניס בעלי-חיים לחצרי הבריכה זולת חיית שירות כהגדרתה בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 ולפי תקנה 10 לתקנות האמורות.

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

- שילוט
28. (א) בחצרי הבריכה יוצבו שלטים במקומות המפורטים בטור ב' בתוספת השניה ועליהם הוראות בנוסח כמפורט בטור א' לצדם.
(ב) אם הבריכה פתוחה למבקרים בשעות החשיכה יוארו השלטים.
(ג) המנהל רשאי להורות על שילוט גם בשפה לועזית.
29. על מנהל הבריכה לדאוג שהתנהגות המבקרים בבריכה תהיה בהתאם להוראות המפורטות בשלטים.
- אחריות להתנהגות

פרק ו': שונות

- הפקדת עותק
30. עותק של תקנות אלה יהיה מופקד במשרדי הבריכה לעיון המבקרים בבריכה.
- שמירת דינים
(תיקון התשע"ט)
31. תקנות אלה באות להוסיף על תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד-2004.
- ביטול
(תיקון התשס"ח)
32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), התשל"ג-1973 - בטלות.
- תחילה
33. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג), שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה) ותחילתה של תקנה 2(ג) שנתיים מיום פרסומן.
- הוראות מעבר
34. המנהל רשאי לפי בקשת בעל בריכה שביום התחילה כבר היתה בנויה, לפטרו מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שהוא יורה, או לצמיתות, ובלבד שתובטח איכותם הנאותה של מי הבריכה.

תוספת ראשונה

(תקנה 5(ב)(3))

פוטנציאל חימצון-חיזור (במיליוולט mv)

(Redox) - (Redox) (Oxydation Reduction Potential)

pH	אלקטרודה Calomel 3.5 KCL	אלקטרודה Ag/AgCl 3.5 KCL
7.2-7.5	700	750
7.5-7.8	720	770

תוספת שניה

(תקנות 26(ב) ו-28 (א))

שילוט

טור א'	טור ב'
נוסח השלט	המקום בו יוצב השלט
א. 1. כל מתרחץ חייב להתקלח לפני כניסתו לבריכה	בכניסה לבריכה ובחדרי ההלבשה
2. אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי הבריכה	
3. הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, רלקת עיניים או מחלה מירבקת אחרת.	
4. אסור להכניס בעלי חיים לחצרי הבריכה פרט לכלב נחיה של עיוורים.	
5. מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקיה בצבע בהיר.	
ב. הרחצה אסורה	סמוך לבריכה (שלט זה ייתלה בכל עת שהמים אינם ראויים לרחצה)
ג. 1. נא לשטוף עצמך לפני היכנסך לשטח המגורר המקלחת	בכניסה לשטח המגורר ליד המקלחת
2. אסור להכניס מזון	
ד. הכניסה לזורים אסורה – סכנה	בכניסה לשטח מערכות הטיפול במים
ה. סכנה רעל (עם גולגולת ועצמות מוצלבות)	ליד הכלוריינטור או הברומינטור ובמחסן החומרי חיטוי
ו. תחנת עזרה ראשונה	בכניסה לחדר עזרה ראשונה
ז. שמור על הנקיון – השלך פסולת למכלי אשפה	במקומות בולטים לעין
ח. הבריכה מיוערת ל_____ מתרחצים	בכניסה לשטח המגורר
ט. חשיפה מוגזמת לשמש ללא הגנה – מסוכנת לבריאותך	במקומות בולטים לעין

ד' בתמוז התשנ"ד (13 ביוני 1994)

אפרים סנה

שר הבריאות